




UWAGA:
 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ZAMYKANIA TRWAŁEGO DRZWI (na klucz)
 W przypadku konieczności zamykania drzwi zainstalować należy kontrolę dostępu, sterowaną z systemu oddymiania.

-  Przycisk oddymiania np. RT-45 D+H
-  Przycisk przewietrzania np. SLT-42U D+H
-  Optyczna czujka dymu np. SD-O 371 D+H

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" s.c.		PROKON s.c.	
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008 OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl			
MIECISTWO: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Im. Ks. B-pa Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48 - 140 Branice			
INWESTYCJA: Aktualizacja systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach "C" i "D" wraz ze sprawdzeniem stanu istniejącego			
OBIEKT: ODDZIAŁ SĄDOWO PSYCHIATRYCZNY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU Pawilon "C" dz. nr 132 /46 obręb Branice			
TYP CZYNIKA: Schemat montażowy instalacji oddymiania			
BRANŻA ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Kochanek	NA UPRZĄDZIWIŁ: []	DATA: 09.10.2016
	SPRAWDZIŁ: []	NA UPRZĄDZIWIŁ: []	DATA: 09.10.2016
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: []	NA UPRZĄDZIWIŁ: []	DATA: []
	SPRAWDZIŁ: []	NA UPRZĄDZIWIŁ: []	DATA: []
OPRACOWAŁ: []	[]	[]	DATA: []
			STRONA: E-2